



МЧС России  
 Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 Отдел надзорной деятельности г. Уфы  
 РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, [ufanfd@mchsr.ru](mailto:ufanfd@mchsr.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГТН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 172/1/132**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей  
 «Станция юных натуралистов» Октябрьского района городского округа город Уфа Республики  
 Башкортостан**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
 фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
 по исполнению распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **г. Уфы**  
 (наименование органа ГТН)

по пожарному надзору от «12» февраля 2015 года № 172, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 05 марта 2015 г. с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 10 марта 2015г. проведена плановая проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Мухамадиевым Иреком Сабитовичем здания и помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. проезд Станиславского, 43/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
 пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
 совместно с: директором МБОУ ДОД «СОН» Гусаровой Аллой Юрьевной  
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац) статьи и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требованиям которого нарушено	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Дата устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	На втором этаже допущена отделка стен коридора на путях эвакуации материалом с неизвестными показателями пожарной опасности.	п.6.25* СНиП 21-01-97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	01.03.2016.	

		<p>В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производится, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p> <p><b>ст.134 табл. 28 N 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности</b></p>	
2.	<p>Допущено загромождение пути эвакуации первого этажа (в коридоре установлены умывальники)</p>	<p>пп «б» п.36 <b>Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390</b></p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	01.03.2016
3.	<p>В раздевалке для обслуживающего персонала, лаборантской учебного класса № 3 светильники эксплуатируются со снятыми колпаками.</p>	<p>пп «б» п.42. <b>Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390</b></p> <p>Запрещается:</p> <p>эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;</p> <p>обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	01.03.2016
4.	<p>Огнетушители размещены на полу без обязательной фиксации.</p>	<p><b>п.480. Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390</b></p> <p>Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.</p> <p><b>п.6.7.НПБ 166-97</b> Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.</p>	01.03.2016
5.	<p>Помещения учебного класса № 12 класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не отделены от помещений склада функциональной пожарной опасности Ф 5.2 противопожарной перегородкой с соответствующим пределом огнестойкости (между учебным классом и складским помещением для хранения подделок</p>	<p><b>п. 7.4 СНИП 21-01-97*</b></p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p><b>ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b>.</p> <p>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной</p>	01.03.2016

	установлена горючая перегородка с деревянной дверью).	пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)	
6.	В помещении склада допущено установка щительной розетки.	<b>п. 348. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390.</b> Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать щительные розетки.	01.03.2016.
7.	На дверях помещений складского назначения не указаны категории взрывопожарной и пожарной опасности и классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	<b>п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390.</b> Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2016.
8.	На путях эвакуации (в коридорах) отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение.	<b>п.6.22 СНиП 21-01-97*</b> Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. <b>п. 7.61 СНиП 23-05-95</b> Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать взрыв, пожар, отравление людей; длительное нарушение технологического процесса; нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей.	01.03.2016.
9.	Отсутствует декларация пожарной безопасности здания.	<b>п. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b> Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).	01.03.2016.
10.	Для помещений складского назначения отсутствует утверждённая инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными	<b>п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.</b> В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного	01.03.2016.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующими договорами.

Государственный инспектор г.Уфы по пожарному надзору Мухамадиев И.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.\*

" 10 " марта 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

" 10 " марта 20 15 г.

Генеральный директор ООО "Юр-Сервис" (подпись, фамилия, инициалы)

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.